

RI 7226.69.2022
17 PAŹ. 2022

Samuel Grobelny

URZĄD GMINY
PRZEMĘT

Wpłynęło 17-10-2022

Ilość załączników -

Podpis 26573/2022/PIW

Kościan, 4 października 2022

OD5/RD-8/ZM/MU/MG/ WEO22E216849 /2022

Urząd Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt

Dotyczy: interpelacji w sprawie wymiany słupa energetycznego przy ul. Przemęckiej w miejscowości Mochy

Dnia 27.09.2022r. wpłynęło Państwa pismo nr RI.7226.69.2022 w sprawie interpelacji Pani Elżbiety Wity dotyczącej stanu technicznego i wymiany słupa energetycznego linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanego przy posesji ul. Przemęcka 1 zasilanej z obw.1 stacji transformatorowej 05-1317 Mochy.

ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Leszno uprzejmie informuje, że pracownicy ENEA Operator na wniosek mieszkanki zamieszkałej pod adresem Przemęcka 1, w dniu 10.05.2022r. wykonali dodatkowe oględziny przedmiotowego słupa w celu oceny stanu technicznego. Wykonane oględziny potwierdzają duże ubytki betonu i widoczne zbrojenie słupa sygnalizowane przez mieszkankę. Jednocześnie pracownicy ENEA Operator nie potwierdzili występowania zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców posesji, na której znajduje się słup.

W związku z powyższym, ze względu na duże ubytki betonu, słup został zakwalifikowany do planowej wymiany i informujemy, że został umieszczony w planie eksploatacyjnym na rok 2023. W przypadku braku możliwości wymiany planowej w/w słupa w roku 2023 zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani pisemnie.

Sprawę prowadzi Marek Grobelny tel. 653152024, marek.grobelny@operator.enea.pl

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Dyrektor

Piotr Kurzawa

K/o
a/a RD-8/MU

Centrala
ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl