

OR S.K.

PRZEMET DNIA 27.05.2019r

Tomasz Maciejewski  
IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO

**URZĄD GMINY  
PRZEMET**

Wpłynęło 05-06-2019

Ilość załączników ..... JANUSZ FRACKOWIAK  
WÓJT GMINY PRZEMET

Podpis .....

/ZA POŚREDNICTWEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY/

INTERPELACJA/ZAPYTANIE RADNEGO RADY GMINY PRZEMET

TREŚĆ INTERPELACJI: Ponawiam treści zawarte w pkt 6 i 11 interpelacji z dnia 18.02.2019r. dotyczącej nieprawidłowego wyprofilowania spływu wody do kratek; oraz treści w pkt 7 powyższej interpelacji dotyczącej obojętności na poprawę posadowienia studzienek kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE: Otrzymałem odpowiedź UG Przemęt pismem OP.0002.2.2019 z dnia 28.03.2019r.

pkt 6 i 11 – studzienki są droższe, spływ wody do krater jest nieprawidłowo wyprofilowany i woda stoi w obrysie krater  
pkt 7 – do tej pory nie wykonano poprawy posadowienia studzienek kanalizacyjnych  
CZY SPRAWA BYŁA JUŻ PORUSZANA: TAK, w interpelacji z dnia 18.02.2019r. w pkt. 6, 7 i 11


ZAŁĄCZNIKI FAKULTATYWNE:

1. Interpelacja z dnia 18.02.2019r.
2. Odpowiedź na interpelację z Urzędu Gminy Przemęt, pismo OP.0002.2.2019 z dnia 28.03.2019r wraz z załącznikiem.

podpis

Maciejewski  
Tomasz

Radny Rady Gminy Przemęt  
Tomasz Maciejewski



Bucz, dnia 18.02.2019r.

**Pan**  
**mgr Janusz Frąckowiak**  
**Wójt Gminy Przemęt**

### **INTERPELACJA**

W imieniu mieszkańców Sołectwa Bucz przekazuję uwagi, które zostały przedstawione na Zebraniu Wiejskim w Buczu w dniu 30 stycznia 2019 roku oraz w przeciągu kilku dni po zebraniu:

1. W obrębie posesji na ul. Kasztanowej 28 znajduje się odcinek wodociągu w złym stanie technicznym, był już kilkakrotnie naprawiany.

2. Na ulicy Topolowej między posesjami 10 i 14 kratki nie odbierają wody. Kratki w powyższej lokalizacji są zamulone, część z nich jest również nieprawidłowo osadzona. Wskazane dokonanie przeglądu wszystkich kratek wraz z wyczyszczeniem oraz osadzeniem na tzw. starym osiedlu (ulice: Topolowa, Wesoła, Kwiatowa i Łukowa) jak również dokonanie przeglądu osadzenia studzienek kanalizacyjnych na tych ulicach.

3. Problematyczny krawężnik przy zjeździe z ul. Kasztanowej w ul. Akacjową. Zdaniem mieszkańców krawężnik jest za wysoko posadowiony jak również za daleko wypuszczony wzdłuż ul. Kasztanowej.

4. Zwrócono uwagę na potrzebę wyznaczenia i oznakowania "przejścia dla pieszych" na ul. Akacjowej (przejście od chodnika z ul. Kasztanowej od strony Sali Wiejskiej w kierunku sieci sklepów), przejście może być wykonane w odległości około 15-20 m od zjazdu z ul. Kasztanowej.

5. Zalegający eternit na palecie z rozbiórki przystanku zlokalizowany w pobliżu tablicy przy wejściu do parku od strony sieci sklepów.

6. Przy ul. Kasztanowej koło sieci sklepów w centrum na końcówce zajezdni autobusowej stoi woda na ulicy, prawdopodobnie kratka nie odbiera z powodu nieprawidłowego wyprofilowania spływu wody i osadzenia kratki.

7. Dokonać poprawek posadowienia studzienek kanalizacyjnych w całej miejscowości. Część z nich jest mocno zaniżona co stwarza ryzyko niebezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jej użytkowników.

8. Koleiny na drodze powiatowej na ul. Kasztanowej przy posesji nr 81.

9. Problem z odwodnieniem drogi na ul. Kasztanowej przy strażnicy oraz przy posesjach 45 i 47. Woda na tych odcinkach nie ma zapewnionego odpowiedniego spływu i stoi w obrębie drogi oraz jej pobocza. Brakuje kanalizacji burzowej.

10. W Buczu Nowym na drodze gminnej pomiędzy posesjami 3 i 4 i 6 stoi woda. Brakuje zdecydowanie w całej miejscowości kanalizacji burzowej. W powyższej sprawie składałem interpelacje w dniach 29 września 2014 roku oraz 17 sierpnia 2015 roku (kopie interpelacji w załączeniu).

11. Na drodze powiatowej ul. Kasztanowa przy posesji 26 jest problem z odbiorom wody przy kratce ściekowej. Prawdopodobnie nieprawidłowo został wykonany spływ wody wzdłuż drogi oraz źle osadzona kratka ściekowa.

12. Zgłoszono potrzebę montażu lampy na końcu ul. Akacjowej. Na końcu ulicy stoi słup bez lampy, do którego fizycznie doprowadzone są przewody sieci energetycznej. Interpelację w tej sprawie składałem w dniu 26 stycznia 2015 roku (kopia interpelacji w załączeniu). Była również mowa o brakującej lampie na istniejącym słupie z doprowadzonymi przewodami sieci energetycznej na ul. Kasztanowej w obrębie posesji nr 80. W tej sprawie składałem również interpelację w dniu 3 grudnia 2018 roku (kopia interpelacji w załączeniu).

13. Problem z odwodnieniem przy placu zabaw w Buczu Nowym. Przydałoby się wywyższenie terenu placu zabaw oraz wykonanie skutecznego odwodnienia wzdłuż drogi gruntowej nieutwardzonej z Bucza Nowego w kierunku Kluczewa. Interpelację w tej sprawie składałem w dniu 28 marca 2018 roku (kopia interpelacji w załączeniu) oraz w piśmie z dnia 27 lipca 2018 roku. (kopia pisma w załączeniu).

14. Uzupełnienie luki z kostki między drogą gminną, a przystankiem w Buczu Nowym. W chwili obecnej brakuje utwardzenia z kostki brukowej na długości kilku metrów i szerokości kilkudziesięciu centymetrów.

15. Ponawiam prośbę przedstawioną przeze mnie na zebraniu wiejskim dotyczącą jak najszybszego uporządkowania terenu (wycinka drzew i prace pielęgnacyjne) w obrębie placu

zabaw w związku z planami przedstawionymi na zebraniu. Wiejski plac zabaw od momentu przeniesienia starego placu zabaw na teren przedszkola uniemożliwiał korzystanie z niego przez dzieci i mieszkańców. Złożyłem wówczas w dniu 20 września 2017 roku interpelację na prośbę mieszkańców o budowę nowego placu zabaw na terenie parku (kopia interpelacji w załączeniu). Po wykupieniu części drugiej terenu parkowego oraz przeprowadzeniu na początku 2018 roku pierwszych prac porządkowych udało się wybudować nowy plac zabaw z wykorzystaniem gminnych środków finansowych. Zabiegałem również o odnowienie oraz przeniesienie kilku urządzeń ze starego placu zabaw w miejsce nowego. Inwestycja ta była długo oczekiwana przez mieszkańców i dlatego nie wyobrażam sobie kolejnego okresu, w którym nie będzie on dostępny dla mieszkańców.

Na wskazany adres mailowy urzędu zostanie przesłana dokumentacja zdjęciowa, która została wykonana na potrzeby przedstawionych powyżej uwag.

Z poważaniem

Tomasz Maciejewski

*Maciejewski Tomasz*

PRZEDSIĘBIORSTWO  
ROBÓT INŻYNIERYJNO BUDOWLANYCH  
**ECOBUD**  
inż. Jerzy Marciniak  
64-020 Czempień, ul. Fl. Marciniaka 8  
tel./fax (61) 28-26-388  
NIP 785-000-29-34, REGON 630507790

121  
Czempień, 19.03.2019<sup>22</sup> -03-2019

URZĄD GMINY  
PRZEMĘT

Wpłynęło 21-03-2019

Wzrost archiwizacji 0

Podpis 5681/2019/P Jh

Urząd Gminy Przemęt  
Ul. Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

25-03-2019  
A. Kowalski  
Zapewnia

W nawiązaniu do pisma Nr RI.273.9.21.2019 dot. usterek na wykonywanym zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Bucz i częściowo dla miejscowości Barchlin wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych” informuję, że w dniu 14 marca br. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg z Wolsztyna oraz inspektorem nadzorującym roboty drogowe, na którym to ustalono:

1/ kratka ściekowa na ulicy Kasztanowej w Buczu na końcu zatoki autobusowej jest osadzona prawidłowo. W celu usunięcia zastoin wody należy dodatkowo zainstalować odwodnienie liniowe i odprowadzić wodę do istniejącej obok studzienki ściekowej,

2/ zaniżone włazy zostaną podniesione w pierwszej połowie kwietnia br. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tzn. przy wyższej temperaturze powietrza.,

3/ koleiny na ulicy Kasztanowej w Buczu przy posesji nr 82 będą obserwowane, ponieważ istnieje możliwość rozjechania kolein przy wysokich temperaturach. Do sprawy powrócimy w m-cu wrześniu br.,

4/kratka ściekowa na ulicy Kasztanowej przy posesji nr 26 jest osadzona prawidłowo. Należy systematycznie czyścić ściek.

Z poważaniem

WŁAŚCICIEL

Jerzy Marciniak